



# Gasanlagen

## Notwendige Unterlagen für die Beurteilung von Gasgeräten der Bauart B

### ALLGEMEINES

Folgende Unterlagen sind für die Beurteilung einer Gasanlage, insbesondere für solche mit Gasgeräten der Bauart B (kamingebundenes Gasgerät mit offenem Verbrennungsraum), jedenfalls erforderlich:

- Planliche Darstellung
- des Aufstellungsortes der Gasgeräte inkl. Angabe der Größe des Aufstellungsraumes von Gasgeräten der Bauart B und der Größe der angrenzenden Räume, die für den Verbrennungsluftverbund herangezogen werden
- der Abgasführung
- der Leitungsanlage und der Absperreinrichtungen
- Angabe von Nennwärmebelastung und Bauart der Gasgeräte sowie des verwendeten Leitungsmaterials
- Angaben über die geplanten Zu- und Abluftventilatoren in der Betriebsanlage (z.B. Verriegelung mit Gasgeräten der Bauart B, ausgeglichene Lüftungsbilanz)

### PLANUNGSREIHENFOLGE BEI DER AUSWAHL VON GASGERÄTEN

Bevorzugt ist bei der Planung folgende Reihenfolge für die Auswahl der Gasgeräte zu verwenden:

- Gasgeräte mit geschlossenem Verbrennungsraum- Bauart C
- Gasgeräte mit offenem Verbrennungsraum- Bauart B2 oder B3
- Gasgeräte mit offenem Verbrennungsraum- Bauart B1

### BESONDERE HINWEISE

Damit ein sicherer Betrieb für Gasgeräte der Bauart B gewährleistet ist, muss für die Abgasabführung ausreichend Verbrennungsluft in den Aufstellraum nachströmen können.

Es wird daher über die ausreichende Verbrennungsluftzuführung für Gasgeräte der Bauart B ein messtechnischer Nachweis (Differenzdruckmessung oder Luftzahlmessung) gemäß ÖVGW- G K62 (Verbrennungsluftversorgung) durch einen Fachkundigen (z.B. Rauchfangkehrer) gefordert.

Der Verbrennungsluftbedarf in m<sup>3</sup>/h von Gasgeräten der Bauart B kann aus der Tabelle 1 der „ÖVGW Richtlinie G K62“ entnommen werden.

### KONTAKTDATEN

Stadt Wien – Gewerbeteknik, Feuerpolizei und Veranstaltungen (MA 36)

Dezernat B – Behörde und Sachverständige für elektro- und gastechnische Angelegenheiten, Feuerpolizei

Dresdner Straße 73-75

1200 Wien

Tel.: 01/4000-36210

Fax.: 01/4000-99-36110

[www.wien.gv.at/wirtschaft/gewerbe/technik/](http://www.wien.gv.at/wirtschaft/gewerbe/technik/)

Schriftliche Anfragen und technische Fragen senden Sie bitte an [post@ma36.wien.gv.at](mailto:post@ma36.wien.gv.at)